

Nowy Duninów, dn. 19.11.2010r.

## KOMUNIKAT

Zbliżający się okres jesienno – zimowy i rozpoczęcie sezonu grzewczego to nasilające się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na terenie swoich posesji apelujemy do właścicieli mieszkań i innych obiektów zaopatrzonych w urządzenia grzewcze do przeprowadzenia u siebie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Z poważaniem

**WÓJT**

*mgr* Mirosław Krusiak

## NADCHODZI ZIMA – UWAGA NA TLENEK WĘGLA APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

4 stycznia 2010, Żyrardów. Cztery osoby, w tym roczne dziecko. Dwa dni później, Pruszków. Kolejne cztery osoby, w tym dwójka dzieci. 26 stycznia, Grodzisk Mazowiecki, dwie osoby. Przyczyna – tlenek węgla, „cichy zabójca”.

Nie ma smaku ani zapachu, jest lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Wiąże się z krwią 250 razy szybciej niż tlen, uniemożliwiając wchłanianie go przez organizm. Pojawia się w niesprawnych piecach grzewczych (kapielowych i centralnego ogrzewania), zasilanych gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym. Jego źródłem może też być źle funkcjonujący kominek.

Przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, można się chronić. Pamiętajmy o:

- czyszczeniu i udrażnianiu przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
- zapewnieniu obiegu powietrza przez uchylanie okien i niezastanianie otworów w drzwiach kuchni i łazienki,
- regularnych przeglądach urządzeń grzewczych,
- montażu czujników tlenku węgla w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie/piec.

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu, w którym spala się paliwo stałe (np. węgiel, drewno), ciekłe (olej opałowy) lub gazowe (gaz ziemny, propan-butan), jest dokonanie przeglądów przewodów dymowych, spalinowych lub wentylacyjnych. Przeprowadza się je co najmniej:

- raz w miesiącu – w paleniskach zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
- raz na 3 miesiące - w obiektach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- raz na 6 miesięcy - w obiektach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
- raz w roku - przewodów wentylacyjnych.

Przeglądy mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie (np. uprawnienia mistrza kominiarskiego).

*Jacek Kozłowski*  
*[Podpis]*  
wojewoda mazowiecki